

PRÜFZEUGNIS

zur rutschhemmenden Eigenschaft von Bodenbelägen
gemäß DIN EN 16165, Anhang B

Prüfobjekt: **Holz/Holzverbundwerkstoff**

Materialart (Holz): Fertigparkett (Eiche) mit werkseitiger Einpflege
Artikelbezeichnung: TRUNA Hartwachsöl
Abmessungen: Eichendielen: Länge variabel, Breite 202 mm
(Deckbreite 185 mm); Prüfmuster 1000 x 500 x 14,5 [mm]
Farbe: Dielen: eiche - braun; Einpflege: seidenmatt farblos - nach
Angabe sind weitere Glanzgrade lieferbar
Oberfläche: nach Angabe: werkseitig geölt (Verbrauch gem. techni-
schen Datenblatt: ca. 70 g/m²; 2 Aufträge notwendig)
eben, feinrau strukturiert (Ho zmaserungsstruktur)
Hersteller/Lieferer: SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Straße 3
48336 Sassenberg

Auftraggeber: Murschhauser GmbH
Crailsheimstraße 7a
83278 Traunstein

Zeugnisnummer: 100562301.001
(geprüft unter 96192201.001)

Prüfdatum: 18.01.2022

Probenahme: Durch Auftraggeber und Einsendung an das Untersuchungsinstitut

Prüfgrundlage: **DIN EN 16165** (Ausgabe 12/2021)
"Bestimmung der Rutschhemmung von Fußböden - Ermittlungsverfahren";
Anhang B – Prüfung durch beschuhtes Begehen einer schiefen Ebene
Die Anlieferung des Probebelages erfolgte im prüferigen Oberflächenzustand.
Prüfrichtung parallel zur Maserung

Prüfergebnis: Winkelwert α_{900} : 9°

Bewertung: **Klasse der Rutschhemmung: R9**

SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institut für Wand- und Bodenbeläge
Der Geschäftsführer

Dipl.-Ing. Friedrich Höltkemeyer



Großburgwedel, 18.08.2022
Schulke

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange sich die oben genannte Prüfgrundlage nicht ändert, für mit dem Prüfmuster identische Erzeugnisse. Das Prüfzeugnis wird für die Dauer von 5 Jahren (bezogen auf das Prüfdatum) erteilt. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung des Prüfzeugnisses ist nur in ungekürzter Form gestattet.



– Institut für Wand- und Bodenbeläge –
SÄUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Im Langen Felde 4, 30938 Burgwedel · Telefon (0 51 39) 99 82-0 · Telefax (0 51 39) 99 82-40 · E-Mail: info@saeurefliesner.de
Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS akkreditierte Prüfstelle. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde D-PL-18372-01-00
aufgeführten Bereiche. Vom DIBt nach LBO unter der Kern-Nr. NDS 20 anerkannte und nach EU-BauPVC notifizierter Stelle NB 1212.

